

Udstedt: 2005-04-20

Gyldig til: 2008-04-01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:

Teltdug.

BETEGNELSE:

SIO-Line FR-725/B91XX

GODKENDELSESINDEHAVER:

SIOEN N.V.
Fabrikstraat 23
B-8850 Ardoie
Telefon +32 51 74 53 95
Telefax +32 51 74 63 93.

AGENT/FORHANDLER:

Timm Bruhns Agentur
Rosenvoldvej 18
7140 Stouby
Telefon 75 89 78 99
Telefax 75 89 78 66.

MÆRKNING:

Færdige telte eller haller skal i nærheden af indgangen forsynes med et mærke, hvoraf fabrikanten af teltdugens navn (SIOEN N.V.) samt teltdugens kvalitetsbetegnelse (SIO-Line FR-725 eller B91XX) fremgår.

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:
- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2002-04-09
- udløbsdato 2005-04-01

BESKRIVELSE:

SIO-Line FR-725/B91XX består af et 1100 dtex polyestervæv, som på begge sider er belagt med PVC.

Dugen leveres i baner med bredder fra 2180 mm til 3200 mm i tykkelsen 0,65 mm og med en fladevægt på 725 g/m².

SIO-Line FR-725/B91XX opfylder kravene i *MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for brandmæssigt egnet teltdug*, MK 6.00/016.

GODKENDELSE:


SIO-Line FR-725/B91XX godkendes som brandmæssigt egnet materiale til opførelse af et-lags stelbårne telte, haller og lignende.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Ved telte og haller m.v., som indrettes til ophold for mere end 50 personer, skal flugtvejenes udformning samt eventuelle foranstaltninger til sikring af deres friholdelse under en brand godkendes af den stedlige bygningsmyndighed i hvert enkelt tilfælde.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af, at teltdugens brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.



Thomas Bruun